1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A B C D

płotki śniegowe

35°

W13 Pom.-2/13, Hybrydowa wywiewna nasada wentylacyjna FENKO-szt.3
V=120-180m3/h, U=230V, N=10W

W13 Pom.-2/18, Hybrydowa wywiewna nasada wentylacyjna FENKO-szt.2
V=120-180m3/h, U=230V, N=10W

W13 Pom.-1/2, Hybrydowa wywiewna nasada wentylacyjna FENKO-szt.2
V=120-180m3/h, U=230V, N=10W

W13 Pom.-2/5, Hybrydowa wywiewna nasada wentylacyjna FENKO-szt.2
V=120-180m3/h, U=230V, N=10W

W13 Pom.-0/8, Hybrydowa wywiewna nasada wentylacyjna FENKO-szt.1
V=120-180m3/h, U=230V, N=10W

Pom.-2/11, Hybrydowa wywiewna nasada wentylacyjna FENKO-szt.2
V=120-180m3/h, U=230V, N=10W

W13 Pom.-2/20, Hybrydowa wywiewna nasada wentylacyjna FENKO-szt.2
V=120-180m3/h, U=230V, N=10W

W13 Pom.-2/19, Hybrydowa wywiewna nasada wentylacyjna FENKO-szt.2
V=120-180m3/h, U=230V, N=10W

W13 Pom.0/25, Hybrydowa wywiewna nasada wentylacyjna FENKO+higrostat HiGSTAR-szt.1
V=120-180m3/h, U=230V, N=10W

W13 Pom.0/32, Hybrydowa wywiewna nasada wentylacyjna FENKO+higrostat HiGSTAR-szt.2
V=120-180m3/h, U=230V, N=10W

W13 Pom.2/26 i 2/27 Hybrydowa wywiewna nasada wentylacyjna FENKO-szt.6
V=120-180m3/h, U=230V, N=10W

W11 Wentylator wiatrowy "TURBOWENT"-ø200

W12 Pom.0/24, Wentylator dachowy cichobieżny METALPLAST WDc/s16,V=400m3/h, N=0,12kW, U=400V

W11 Wentylator wiatrowy "TURBOWENT"-ø200

W13 Pom.0/46, Hybrydowa wywiewna nasada wentylacyjna FENKO+higrostat HiGSTAR-szt.1
V=120-180m3/h, U=230V, N=10W

W13 Pom.0/48, 0/47, i 1/40 Hybrydowa wywiewna nasada wentylacyjna FENKO+higrostat HiGSTAR-szt.3
V=120-180m3/h, U=230V, N=10W

W9 W10 Wentylacja okapów kuchennych

W12 Wentylator dachowy cichobieżny METALPLAST WDc/s16,V=400m3/h, N=0,12kW, U=400V

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIĄ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ BISPGAZOPROJEKT S.A.I MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIELANE I UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA Z ZASTOSOWANIEM WSZELKICH ŚRODKÓW PRAWNYCH

| | Data | Nazwisko | Nr uprawn. | Podpis |
|---|---|---|---|---|
| Opracował | 08.2018 | | | |
| Projektant | | Kazimierz Lorek | sanitarne | |
| Sprawdzający | | Szymon Pyszczek | GAZ/0638/POOL/08 | |
| Kier. projektu | | Krzysztof Kilijański | | |

GAZOPROJEKT GRUPA PGNiG

SKALA: 1:50

PROJEKT ROZBUDOWY, NADBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU MUCKIEGO STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stadium: PW

Tytuł: WENTYLACJA RZUT DACHU

WERSJA: 1

NR RYSUNKU: 169301.08.0001.03.10.00.2.005