



ZIMNEJ, CEPEJ I CYRKULACUNEJ  
 — SREDNICA RUROCIĄGU WODY ZIMNEJ [mm]  
 — SREDNICA RUROCIĄGU C.W.U. [mm]  
 — SREDNICA RUROCIĄGU WODY CYRKULACUNEJ [mm]  
 — RUROCIĄG WODY ZIMNEJ  
 — RUROCIĄG CEPEJ WODY UZTRZOMEJ  
 — RUROCIĄG WODY CYRKULACUNEJ  
 — RUROCIĄG WODY ZMIESZANEJ  
 — Zawory kulowe  
 — To Termostatyczny ogranicznik cyrkulacji

- a. Instalacje wykonane z rur stalowych ocynkowanych. Dopasować się możliwości zamiany materiału na PP, PVC lub PB.
- b. W przypadku montażu instalacji z tworzyw sztucznych, należy przesłeszć wytycznych wykonania instalacji wydanych przez producentów rur i kształtek.
- c. Wytyczne instalacje montować pod strepem.
- d. Na rurze, 1 iętrze i poddaszu instalację montować nad posadzką.
- e. W pomieszczeniu porządkowym zlew zamontować na wys. 50cm od posadzki a baterię na wys. 90 cm od posadzki.
- f. Baterie uniwersalka i zlewamiętkowa, natryskowa oraz podłączenie płuczki ustępowej montować na wys. 100 cm od posadzki.
- g. Baterie uniwersalka dla dzieci oraz podłączenie płuczki ustępowej dla dzieci montować na wys. 80 cm od posadzki.
- h. Baterie wannowa, podłączenie zmywarki oraz pralki montować na wys. 80cm od posadzki.
- i. Podłączenie zaworu za zleczką do węża montować na wys. 80cm od posadzki.
- j. Mieszacz c.w.u. i wodzą zastawowy z sadzka technicznej na wężu wody zimnej jak i c.w.u. do mieszacza zastawowy zawory odcinające PN20.
- k. Średnice oraz wyskocie zabudowy armatury wodnej do urządzeń specjalizacyjnych dopasować do wytycznych instalacji wydanych przez producentów tych urządzeń.

ROZKAZEM ZAMĘTNI W KIEROWNICTWIE OGRÓDZENIA SPINOWA WŁADYSŁAWA KŁOSIŃSKIEGO BUDOWAŁOŚCIOWI SŁ. J. WOD. PRZ. STROJOWNIK. POMIAROWI I WYKONANIU PRACZYSTWA W OGRÓDZENIU SPINOWYM WŁADYSŁAWA KŁOSIŃSKIEGO				
Data: 11.08.2008		Prośba:		
Brzmienie:		Nr uprawnień:		
Projektant:		Zawartość:		
Sprawdzający:		Składowanie:		
Kier. projektu:		Kier. wykonania:		
Skala:		Stadium:		
1:50		1. WYKONANIE STAWIENIA PRZECIAGU IZOL. I OSŁOBY NIEPRZEPUSZAJĄCY PW		
Tłum.:		Wersja: 1		
Nrys:		Nr rysunku:		
1:50		199.001.08.0001.03.08.00.2.008		
Instalacja:		Instalacja:		
WOD-KAN I P.POZ.		WOD-KAN I P.POZ.		
IZOLACJA CWU WZWR - parter, 1 piętro i poddasze		IZOLACJA CWU WZWR - parter, 1 piętro i poddasze		