POZIOM PORÓWNAWCZY 100,00 m n.p.m.

	KD17 istn.	SEP2	KD18	KD19	W3	SEP2	W4	KD17 istn.	RD8	KD17 istn.	RD8
RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANEGO	105,85	105,79	106,10	106,00	105,90	105,79	105,75	105,85	106,20	105,85	106,20
RZĘDNA DNA KANAŁU	104,57	104,59	104,67	104,76	104,78	104,59	104,65	104,57	104,90	104,57	104,90
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1,28	1,20	1,43	1,24	1,12	1,20	1,10	1,28	1,30	1,28	1,30
SPADKI	0,005	0,005		0,005		0,028		0,088		0,053	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	DN200 PVC	DN160 PVC		DN160 PVC		DN160 PVC		DN160 PVC		DN160 PVC	
ODLEGŁOŚCI	0,00	2,90m 2,90	16,60m 19,50	16,90m 36,40	3,50m 39,90	0,00	2,15	0,00	3,75	0,00	6,25

UWAGI:

1. ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEZINWENTARYZOWANYCH OBIEKTÓW PODZIEMNYCH WSZYSTKIE PRACE ZIEMNE NALEŻY WYKONYWAĆ RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI
2. SIEĆ KAN. DESZCZOWEJ WYKONAĆ Z RUR PVC O SZTYWNOŚCI OBWODOWEJ SN8
3. RUROCIĄGI UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ GR. 0,15m.
4. RUROCIĄGI OBSYPAĆ WARSTWĄ PIASKU GRUBOŚCI 0,20m POWYŻEJ WIERZCHU RURY.
5. STUDZIENKI KANALIZACYJNE NA SIECI WYKONAĆ JAKO KOMPLETNE STUDNIE SYSTEMOWE Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH O ŚREDNICY 1000mm USZCZELNIANYCH PIERŚCIENIAMI GUMOWYMI. STOSOWAĆ STUDNIE Z PREFABRYKOWANYMI KINETAMI Z WYPROWADZONYMI KRÓCCAMI POŁĄCZENIOWYMI.
6. PODŁĄCZENIA WPUSTÓW WYKONAĆ Z RUR DN160 PVC.
7. PODŁĄCZENIA RYNIEN WYKONAĆ Z RUR DN110 PVC.
8. STUDZIENKI DO WPUSTÓW ULICZNYCH WYKONANE WG NORMY DIN 4053, WINNY POSIADAĆ AKTUALNĄ APROBATĘ TECHNICZNĄ
9. PREFABRYKOWANE ELEMENTY BETONOWE I ŻELBETOWE DO BUDOWY STUDZIENEK WPUSTÓW POWINNY BYĆ WYKONANE Z BETONY W KLASIE B45 LUB WYŻSZEJ, O WODOSZCZELNOŚCI W8, NASIĄKLIWOŚCI NIW<4% I MROZOODPORNOŚCI F-50
10. ZWIEŃCZENIA WPUSTÓW I STUDZIENEK WG PN-EN 124
11. ELEMENTY DENNE STUDNI OSADZAĆ W PRZYGOTOWANYCH, ODWODNIONYCH I WYRÓWNANYCH WYKOPACH
12. RZĘDNE WŁAZÓW STUDNI ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH, ORAZ RZĘDNE KRATEK WPUSTÓW DOSTOSOWAĆ DO NAWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH UJĘTYCH W PROJEKCIE DRÓG NR 169301.08.0001.03.03

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIĄ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ BSIPS GAZOPROJEKT S.A. I MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIELANE I UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA Z ZASTOSOWANIEM WSZELKICH SKUTKÓW PRAWNYCH

	Data	Nazwisko	Nr uprawn.	Podpis
Opracował	10.2008	Urszula Wolna		
Projektant		Szymon Pyszczek		
Sprawdzający		Marek Melson		
Kier. projektu		Krzysztof Kilijański		

GAZOPROJEKT GRUPA PGNiG

SKALA: 1:100	PROJEKT ROZBUDOWY, NADBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEGO STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Stadium: PW
	Tytuł: PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZĘŚĆ V	WERSJA: 1
		NR RYSUNKU: 169301.08.0001.03.11.00.2.006