









UWAGI:

1. ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEZIWENTARYZOWANYCH OBIEKTÓW PODZIEMNYCH WSZYSTKIE PRACE ZIEMNE NALEŻY WYKONYWAĆ RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI
2. SIEĆ KAN. DESZCZOWEJ WYKONAĆ Z RUR PVC O SZTYWNOŚCI OBWODOWEJ SN8
3. RUROCIĄGI UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ GR. 0,15m.
4. RUROCIĄGI OBSYPAĆ WARSTWĄ PIASKU GRUBOŚCI 0,20m POWYŻEJ WIERZCHU RURY.
5. STUDZIENKI KANALIZACYJNE NA SIECI WYKONAĆ JAKO KOMPLETNE STUDNIE SYSTEMOWE Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH O ŚREDNICY 1000mm USZCZELNIANYCH PIERŚCIENIAMI GUMOWYMI. STOSOWAĆ STUDNIE Z PREFABRYKOWANYMI KINETAMI Z WYPROWADZONYMI KRÓĆCAMI POŁĄCZENIOWYMI.
6. PODŁĄCZENIA WPUSTÓW WYKONAĆ Z RUR DN160 PVC.
7. PODŁĄCZENIA RYNIEN WYKONAĆ Z RUR DN110 PVC.
8. STUDZIENKI DO WPUSTÓW ULICZNYCH WYKONANE WG NORMY DIN 4053, WINNY POSIADAĆ AKTUALNĄ APROBATĘ TECHNICZNĄ
9. PREFABRYKOWANE ELEMENTY BETONOWE I ŻELBETOWE DO BUDOWY STUDZIENEK WPUSTÓW POWINNY BYĆ WYKONANE Z BETONY W KLASIE B45 LUB WYŻSZEJ, O WODOSZCZELNOŚCI W8, NASIĄKLIWOŚCI NWC4% I MROZOODPORNOŚCI F-50
10. ZWIEŃCZENIA WPUSTÓW I STUDZIENEK WG PN-EN 124
11. ELEMENTY DENNE STUDNI OSADZAĆ W PRZYGOTOWANYCH, ODWODNIONYCH I WYRÓWNANYCH WYKOPACH
12. RZĘDNE WŁAZÓW STUDNI ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH, ORAZ RZĘDNE KRATEK WPUSTÓW DOSTOSOWAĆ DO NAWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH UJĘTYCH W PROJEKCIE DRÓG NR 169301.08.0001.03.03

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIĄ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ BSIPG GAZOPROJEKT S.A. I MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIELANE I UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA Z ZASTOSOWANIEM WSZELKICH SKUTKÓW PRAWNYCH

	Data	Nazwisko	Nr uprawn.	Podpis
Opracował	10.2008	Urszula Wolno		
Projektant		Szymon Pyszczek		
Sprawdzający		Marek Melson		
Kier. projektu		Krzysztof Kiljański		

GAZOPROJEKT GRUPA PGNiG

SKALA: 1:100

PROJEKT ROZBUDOWY, NADBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU MUCHOŁĘCKIEGO STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stadium: PW

Tytuł: PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZĘŚĆ IV

WERSJA: 1

NR RYSUNKU: 169301.08.0001.03.11.00.2.005