
PROJEKTOWANA STUDZIENKA KANALIZACYJNA ø1000 mm
WŁĄCZENIE Z WPUSTU W2
WPUST ULICZNY
jezdnia asf.
STUDZIENKA KANALIZACYJNA ø1000 mm
WŁĄCZENIE Z RYNNY RD17, RD18
PROJEKTOWANA STUDZIENKA KANALIZACYJNA ø1000 mm
WŁĄCZENIE RYNNY RD 16
PROJEKTOWANA STUDZIENKA KANALIZACYJNA ø1000 mm
WŁĄCZENIE RYNNY RD 15
ISTNIEJĄCA STUDZIENKA KANALIZACYJNA ø1000 mm
PROJEKTOWANA STUDZIENKA KANALIZACYJNA ø1000 mm
ZABUDOWANA NA ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ø300
rynna wg proj. architektonicznego
PIĘTRO
PARTER
±0,00=107,46
R
PIWNICA
-2,85=104,61
POZIOM PORÓWNAWCZY
RZĘDNA TERENU
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
106,02
104,72
1,30
105,92
104,82
1,10
0,021
DN160 PVC
0,00
4,80m
4,80
KD4
W2
106,05
104,70
1,35
106,20
104,90
1,30
0,026
DN110 PVC
7,60m
7,60
KD5
RD18
0,045
4,45m
4,45
KD5
RD17
106,10
104,67
1,43
0,043
5,40m
5,40
KD6
RD16
106,20
104,63
1,57
0,055
4,90m
4,90
KD7
RD15
106,18
104,61
104,88
0,046
5,90m
5,90
KD8
istn.
RD14
104,61
1,59
0,085
3,40m
3,40
KD11
RD13
0,059
KD11
RD12
106,26
104,62
1,64
104,96
0,061
5,60m
5,60
KD12
istn.
RD11
105,95
104,47
1,48
0,068
6,30m
6,30
KD13
RD10

UWAGI:

1. ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEZIWENTARYZOWANYCH OBIEKTÓW PODZIEMNYCH WSZYSTKIE PRACE ZIEMNE NALEŻY WYKONYWAĆ RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI
2. SIEĆ KAN. DESZCZOWEJ WYKONAĆ Z RUR PVC O SZTYWNOŚCI OBWODOWEJ SN8
3. RUROCIĄGI UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ GR. 0,15m.
4. RUROCIĄGI OBSYPAĆ WARSTWĄ PIASKU GRUBOŚCI 0,20m POWYŻEJ WIERZCHU RURY.
5. STUDZIENKI KANALIZACYJNE NA SIECI WYKONAĆ JAKO KOMPLETNE STUDNIE SYSTEMOWE Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH O SREDNICY 1000mm USZCZELNIANYCH PIERŚCIENIAMI GUMOWYMI. STOSOWAĆ STUDNIE Z PREFABRYKOWANYMI KINETAMI Z WYPROWADZONYMI KRÓĆCAMI POŁĄCZENIOWYMI.
6. PODŁĄCZENIA WPUSTÓW WYKONAC Z RUR DN160 PVC.
7. PODŁĄCZENIA RYNIEN WYKONAC Z RUR DN110 PVC.
8. STUDZIENKI DO WPUSTÓW ULICZNYCH WYKONANE WG NORMY DIN 4053, WINNY POSIADAĆ AKTUALNĄ APROBATĘ TECHNICZNĄ
9. PREFABRYKOWANE ELEMENTY BETONOWE I ŻELBETOWE DO BUDOWY STUDZIENEK WPUSTÓW POWINNY BYĆ WYKONANE Z BETONY W KLASIE B45 LUB WYŻSZEJ, O WODOSZCZELNOŚCI W8, NASIĄKLIWOŚCI NW<4% I MROZOODPORNOŚCI F-50
10. ZWIEŃCZENIA WPUSTÓW I STUDZIENEK WG PN-EN 124
11. ELEMENTY DENNE STUDNI OSADZAĆ W PRZYGOTOWANYCH, ODWODNIONYCH I WYRÓWNANYCH WYKOPACH
12. RZĘDNE WŁAZÓW STUDNI ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH, ORAZ RZĘDNE KRATEK WPUSTÓW DOSTOSOWAĆ DO NAWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH UJĘTYCH W PROJEKCIE DRÓG NR 169301.08.0001.03.03

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIĄ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ BSIPG GAZOPROJEKT S.A. I MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIELANE I UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA Z ZASTOSOWANIEM WSZELKICH SKUTKÓW PRAWNYCH

	Data	Nazwisko	Nr uprawn.	Podpis
Opracował	10.2008	Urszula Wolna		
Projektant		Szymon Pyszczek		
Sprawdzający		Marek Melson		
Kier. projektu		Krzysztof Kilijański		

GAZOPROJEKT
GRUPA PGNiG

SKALA:
1:100

PROJEKT ROZBUDOWY, NADBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU MILICKIEGO STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stadium:
PW

Tytuł:
PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
CZĘŚC III

WERSJA: 1

NR RYSUNKU:
169301.08.0001.03.11.00.2.004