

POZIOM PORÓWNAWCZY 100,00 m n.p.m.

	KD8 istn.	KD7	KD6 270°	KD5	SEP1	KD4	KD3	KD2 228°	KD1	W1
RZĘDNA TERENU	104,61 106,18	104,63 106,20	104,67 106,10	104,70 106,05	104,71 106,05	104,72 106,05	104,73 106,05	104,74 106,80	104,75 106,85	104,77 106,78
RZĘDNA DNA KANAŁU	1,57	1,57	1,43	1,35	1,34	1,33	1,32	1,60	1,10	1,00
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	0,002	0,055	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
SPADKI	DN200 PVC	DN200 PVC	DN200 PVC	DN200 PVC	DN200 PVC	DN200 PVC	DN160 PVC	DN160 PVC	DN160 PVC	DN160 PVC
ŚREDNICA, MATERIAŁ	0,00	10,20m 10,20	19,25m 29,45	15,15m 44,60	4,30m 48,88	2,40m 51,20	4,65 55,85	10,60m 66,45	14,95m 81,40	2,10m 83,50
ODLEGŁOŚCI										

UWAGI:

1. ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEZINWENTARYZOWANYCH OBIEKTÓW PODZIEMNYCH WSZYSTKIE PRACE ZIEMNE NALEŻY WYKONYWAĆ RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI
2. SIEĆ KAN. DESZCZOWEJ WYKONAĆ Z RUR PVC O SZTYWNOŚCI OBWODOWEJ SN8
3. RUROCIĄGI UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ GR. 0,15m.
4. RUROCIĄGI OBSYPAĆ WARSTWĄ PIASKU GRUBOŚCI ø,20m POWYŻEJ WIERZCHU RURY.
5. STUDZIENKI KANALIZACYJNE NA SIECI WYKONAĆ JAKO KOMPLETNE STUDNIE SYSTEMOWE Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH O ŚREDNICY 1000mm USZCZELNIANYCH PIERŚCIENIAMI GUMOWYMI. STOSOWAĆ STUDNIE Z PREFABRYKOWANYMI KINETAMI Z WYPROWADZONYMI KRÓĆCAMI POŁĄCZENIOWYMI.
6. PODŁĄCZENIA WPUSTÓW WYKONAĆ Z RUR DN160 PVC.
7. PODŁĄCZENIA RYNIEN WYKONAĆ Z RUR DN110 PVC.
8. STUDZIENKI DO WPUSTÓW ULICZNYCH WYKONANE WG NORMY DIN 4053, MINNY POSIADAĆ AKTUALNĄ APROBATĘ TECHNICZNĄ
9. PREFABRYKOWANE ELEMENTY BETONOWE I ŻELBETOWE DO BUDOWY STUDZIENEK WPUSTÓW POWINNY BYĆ WYKONANE Z BETONU W KLASIE B45 LUB WYŻSZEJ, O WODOSZCZELNOŚCI W8, NASĄKLIWOŚCI NIWCEJ I MROZOODPORNOŚCI F-50
10. ZWIEŃCZENIA WPUSTÓW I STUDZIENEK WG PN-EN 124
11. ELEMENTY DENNE STUDNI OSADZAĆ W PRZYGOTOWANYCH, CDWODNIONYCH I WYRÓWNANYCH WYKOPACH
12. RZĘDNE WŁAZÓW STUDNI ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH, ORAZ RZĘDNE KRATEK WPUSTÓW DOSTOSOWAĆ DO NAWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH UJĘTYCH W PROJEKCIE DRÓG NR 169301.08.0001.03.03

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIĄ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ BSPG **GAZOPROJEKT S.A.** I MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIELANE I UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA Z ZASTOSOWANIEM WSZELKICH SKUTKÓW PRAWNYCH

		Nr uprawn.	Podpis
Opracował	10.2008 Urszula Wolna		
Projektant	Szymon Pyszczek		
Sprawdzający	Marek Nielson		
Kier. projektu	Krzysztof Kilijański		

GAZOPROJEKT GRUPA PGNiG

SKALA: 1:100

PROJEKT ROZBUDOWY, NADBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU MŁODZIEŻOWEGO STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stadium: PW

Tytuł: PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZĘŚĆ I

WERSJA: 1

NR RYSUNKU: 169301.08.0001.03.11.00.2.002